



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 16/06/2016 - 0065868



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria compressore ossidazione.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Gennarini.
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio di un compressore della stazione di ossidazione a causa del bloccaggio del diffusore a geometria variabile.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del compressore della stazione di ossidazione potrebbe determinare la mancata aerazione della stessa stazione, pregiudicando il processo depurativo a fanghi attivi e comportando il peggioramento della qualità dell'effluente con superamento dei limiti allo scarico previsti per legge.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Utilizzo compressore di riserva.
Termini di consegna	Non specificati
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria del compressore Siemens HV-Turbo matricola 8831 presso officina della ditta costruttrice con sostituzione cuscinetti e attività Service 1 e 2.
Denominazione della Ditta affidataria	Siemens S.p.A. - Via Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice del compressore oggetto di intervento manutentivo
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 14.700,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@aqp.pec.it

AQP
Acquedotto Pugliese



[Handwritten signature]



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta n. 16_R086
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Marangi

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stando

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br
Ing. Gaetano Barbone