



acquedotto
pugliese

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Acquedotto Pugliese
I - 23/09/2016 - 0098746



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino griglia a pettine rotante Huber modello Ro1/1200/6.
Impianto	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	La griglia come indicato in oggetto risulta fuori servizio data la notevole usura di diversi componenti della stessa causando così il totale blocco della macchina.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della griglia in questione non consente di estromettere dal processo depurativo i materiali grossolani che giungono dalla rete fognante. Tale condizione può causare il superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006 e compromette il funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 05/05/2016.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	15 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino di griglia a pettine rotante Huber modello Ro1/1200/6
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile - Via per Mottola s.n. 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento, nonché concessionaria della casa madre.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 19.500,00+IVA



SINCERT



acquedotto
pugliese

Acquedotto Pugliese

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Elettromeccanica Gentile n.2203/2016rev del 23/05/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendarde

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone



SINCERT