


Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Area Gestione Depurazione
Il Manager

Acquedotto Pugliese
U - 13/12/2016 - 0130414



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti
– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All' Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2016
Lavori per la posa in opera di 1.056 diffusori aria - Impianto di depurazione di Nardò -
trasmissione atti*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 13/12/2016 - 0130414

Lecce,



a DSCPRI
DRTC/IAUTC
DOPRI/GEIRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Montaggio piattelli vasca di ossidazione
Impianto	Impianto di depurazione di Nardò
MAT	LE
Descrizione del disservizio	Mancata corretta distribuzione aria in vasca di ossidazione per eccessiva vetustà dei piattelli di aereazione
Motivi dell'emergenza	Mantenere il corretto processo ossidativo efficientando il funzionamento delle apparecchiature di insufflazione aria
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Area Gestione Imp. Depurazione del 18/11/2016
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	20 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio vecchia rete, conferimento a discarica e montaggio nuovi piattelli (1.056) già presenti sull'impianto
Denominazione della Ditta affidataria	Comfort Eco Via Belgio Z.I. Surbo (LE) P. Iva 00524750759
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di sicuro affidamento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.500,00+IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le forniture a farsi in emergenza, preventivo n.16/074.01 busta del 21/11/2016
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	A seguito di richiesta di offerta mail a n. 2 Ditte con scadenza il 30/11/2016 è stata presa in considerazione l'offerta n. 16/074.01 del 21/11/2016 della ditta Comfort Eco Via Belgio Z.I. Surbo (LE) P. Iva 00524750759

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082





**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Allegati	-Offerta su indicata; -busta del 21.11.2016 ditta Comfort Eco, Autorizzazione del Responsabile AGD LECCE del 01.12.2016.
-----------------	---


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--


Il Richiedente

Area Depurazione LE

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Antonio Rizzo**



**Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Nicola La Tegola**



**Si autorizza: Il Dirigente MAT LE
Ing. Marcello Rainò**

