

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 07/12/2016 - 0129168



Prot.

A  
DIRPR  
SEDE  
IAUAM  
SEDE  
TECRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Lavori vari di carpenteria metallica e riparazione di apparecchiatura elettromeccanica eseguiti ad Ottobre 2016
<b>Impianto di depurazione</b>	Polignano a Mare, Castellana Grotte, Noci, Putignano, Sammichele di Bari
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	<p><u>Polignano a Mare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rottura di grigliati</li> </ul> <p><u>Castellana Grotte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rottura di ruote</li> <li>• Blocco valvola a ghigliottina</li> </ul> <p><u>Noci:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rottura tubo DN150</li> </ul> <p><u>Putignano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rottura n. 2 tronchetti da 1" INOX</li> <li>• Rottura di riduttori e flange in acciaio AISI 304</li> </ul> <p><u>Sammichele di Bari:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rottura tubo DN65 in acciaio</li> </ul>
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.(06-10-2016)
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Già eseguita.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<p><u>Polignano a Mare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori di ripristino con sostituzione di n. 2 grigliati in acciaio zincato</li> </ul> <p><u>Castellana Grotte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori di ripristino con sostituzione di n. 2 ruote in gomma con anima in acciaio</li> <li>• Lavori di sbloccaggio di leva per valvola a ghigliottina con attrezzatura manuale</li> </ul> <p><u>Noci:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori di ripristino con sostituzione di n. 1 tubo DN150 e n. 1 flangia a tassellare per chiusura di foro</li> </ul>

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p><u>Putignano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavori di ripristino con sostituzione di n. 2 tronchetti da 1" inox con valvola a leva in ottone</li> <li>Fornitura di n. 1 pezzo speciale in acciaio inox AISI304 a ridurre da DN80 a DN65 completo di flange e n. 1 flangia in ferro DN80 PN10</li> </ul> <p><u>Sammichele di Bari:</u> Fornitura di n. 1 tubo DN65 completo di attacco rapido</p>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	TEKMETAL S.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nel settore pronta ad intervenire.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.128,00 (Duemilacentotrentotto euro/00) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	<p>Consuntivi della ditta TEKMETAL S.r.l.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 228/16 FM del 15/11/2016</li> <li>n. 229/16 FM del 15/11/2016</li> <li>n. 230/16 FM del 15/11/2016</li> <li>n. 231/16 FM del 15/11/2016</li> <li>n. 232/16 FM del 15/11/2016</li> <li>n. 233/16 FM del 15/11/2016</li> <li>n. 234/16 FM del 15/11/2016</li> </ul>
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------


**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Per. Ind. Vito Labate



**Il Responsabile STO Bari**  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: **Il Manager STO Bari/BAT**

Ing. Girolamo Vitucci

