

**INFORMATIVA
R LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 18/12/2019 - 0100290

Prot.



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	20191119 ISI Manfredonia x Serb. Coppa Pilla – Manfredonia (FG) : Fornitura motore elettrico Jeumont- Schneider tipo PNC400L 650KW – 6KV – 4 Poli – 1475 g/min.
STO	S.T.O. - Area Esercizio Territoriale – Foggia/Calitri
Il Tecnico AQP verificatore	Il Coordinatore del servizio Elettromeccanico
Descrizione del disservizio	In data 16 Novembre 2019 il personale sq. Elettr. Foggia e sq. Specialistica mi informavano in via breve che in corso di attività manutentive di routine di controllo di routine, il motore elettrico Jeumont – Schneider da 590 KW – 6KV a servizio Pompa 1 x Serbatoio di Coppa Pilla era in disservizio per corto circuito
Motivi dell'emergenza	Assicurare i volumi idrici al serbatoio di Coppa Pilla che a sua volta alimenta il serbatoio di Mattinata e piana di Mattinata per Vieste.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazioni via breve del 16 Novembre u.s. del sig. Zichella capo sq. Elettr. Foggia e personale sq. Specialistica della S.T.O. – AV/FG.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura motore elettrico Jeumont- Schneider tipo PNC400L 650KW – 6KV – 4 Poli – 1475 g/min. – comprensivo di trasporto c/o ISI Manfredonia(FG)
Denominazione della Ditta affidataria	R.E.M. srl via Ferruccio, 16/A – Patrica (FR)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata, iscritta albo fornitori – dopo appropriata indagine di mercato visto che il motore elettrico in oggetto a caratteristiche tecniche atipiche visto la potenza è la tipologia di alimentazione elettrica 650KW - 6KV.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 24.800,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo sconto 5%



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Allegati	Offerta Economica n. 0826 del 19.11.2019 Ditta R.E.M. srl – via Ferruccio, 16/A – Patrica (FR)
----------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si valida: Il Dirigente