

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. Acquedotto Pugliese  
U - 16/12/2019 - 0099754



Alla Direzione TECRI  
BARI

Alla Direzione INTAM  
BARI

Alla Direzione DIRPR  
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
via Falcone e Borsellino, 2  
BARI

<b>Oggetto</b>	20191114 Serbatoio di Monte Sant'Angelo: Lavori di manutenzione straordinaria per l'inserimento dello scarico DN 200 sulla premente DN 400 in arrivo ed installazione di misuratore elettromagnetico fornito da AQP
<b>STO</b>	S.T.O. - Area Esercizio Territoriale – Foggia/Calitri
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	Geom. Antonio Falcone
<b>Descrizione del disservizio</b>	Nei giorni passati si è riscontrata l'anomalia del misuratore di portata ad ultrasuoni ubicato sulla condotta in arrivo al serbatoio di Monte Sant'Angelo
<b>Motivi dell'emergenza</b>	valutazione delle perdite lungo linea e lavaggio acqua in arrivo
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Comunicazioni disservizi il 2 Luglio 2019, interessando i residenti di Monte Sant'Angelo
<b>Termini di consegna</b>	Immediata
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Lavori di manutenzione straordinaria per l'inserimento dello scarico DN 200 sulla premente DN 400 in arrivo ed installazione di misuratore elettromagnetico DN 300 fornito da AQP
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	all'impresa FAVER S.p.A. – via S. Caterina, 31 – BARI
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta accreditata, iscritta albo fornitori
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Euro 8403.35 + I.V.A.
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Congruo sconto 15 %

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA

Allegati	Offerta Economica del 14.11.2019 ditta FAVER S.p.A.
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente

Falcone Debus

Il Responsabile dell'Area

S. Del Voce

Si valida: Il Dirigente