

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese I - 31/08/2016 - 0089886



Α

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento: centrale termica per riscaldamento fanghi.			
Impianto	Impianto depurativo di Ruvo-Terlizzi.			
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.			
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della centrale termica.			
Motivi dell'emergenza	Garantire il funzionamento della centrale termica per il riscaldamento dei fanghi nella fase di digestione anaerobica. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 11/03/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.			
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.			
Termini di consegna	Immediata – interventi già eseguiti.			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione apparecchiature (centralina rilevatore gas, sonda rilevatore gas cavo schermato, relè elettronico, sonda rilevatore fiamma, ecc.).			
Denominazione della Ditta affidataria	IMPIANTISTICA MANGINI di Mangini Battista – Via F. Tateo, 27 – Noci (BA).			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile e attrezzata per la tipologia dell'intervento.			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.800,00 (duemilaottocento/00).			

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014







INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi n. 14/036 del 14/03/2016.		
Allegati	Documento sopra citato.		

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X			

II Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

II Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: II Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa



Acquedotto Pugliese E - 31/08/2016 - 0089882



Spett.le Acquedotto Pugliese S.p.a.. V.le V.E. Orlando s.n. 70123 BARI

PUTIGNANO: 14/03/2016

C.A. Ing. Nico Notarnicola - Vito Lamuraglia

OFFERTA: 14/036

OGGETTO: Offerta per lavori sulla linea biogas, necessari per la messa in esercizio della centrale termica, presso impianto depurativo di Ruvo-Terlizzi.

Da un sopralluogo effettuato presso l'impianto in oggetto, su richiesta del responsabile G. Notarnicola, per il ripristino della funzionalità della centrale termica, si è constatato che la centralina di rilevazione fuga gas, era fuori servizio a causa delle scariche atmosferiche, bloccando la funzionalità del bruciatore.

Lavori eseguiti; sostituzione delle apparecchiature

- 1. N.1 centralina rilevatore gas;
- 2. N.1 sonda rilevatore di gas metano
- 3. Mt 10 cavo schermato 3x1,5
- 4. N. 1 relè elettronico per avviamento in automatico delle pompe
- 5. N.1 sonda SIEMENS di rilevazione fiamma bruciatore

PREZZO A CORPO € 2.800,00 + IVA

In attesa di un Vs. riscontro siamo a disposizione per ulteriori informazioni

Distinti saluti
IMPIANTISTICA MANGINI