

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 26/08/2016 - 0088892



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento: centrale termica per riscaldamento fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Ruvo-Terlizzi.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della centrale termica.
Motivi dell'emergenza	Garantire il funzionamento della centrale termica per il riscaldamento dei fanghi nella fase di digestione anaerobica. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03/06/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – interventi già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione apparecchiature allo scambiatore di calore presente in centrale termica (pressostati, elettrovalvola gas, valvola scarico condensa, termostato, ecc.),
Denominazione della Ditta affidataria	IMPIANTISTICA MANGINI di Mangini Battista – Via F. Tateo, 27 – Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile e attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3,600,00 (tremilaseicento/00).

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 27/066/Ru del 27/06/2016.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia




Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci





Acquedotto Pugliese
E - 26/08/2016 - 0088889



Spett.le
Acquedotto Pugliese S.p.a..
V.le V.E. Orlando s.n.
70123 BARI

PUTIGNANO : 27/06/2016

C.A. Ing. Nico Notarnicola - Vito Lamuraglia

OFFERTA : 27/066/Ru

OGGETTO: Nota spesa dei lavori eseguiti sulla linea fanghi dello scambiatore di calore presente in centrale termica, presso impianto depurativo di Ruvo-Terlizzi.

Come da Vs. richiesta del 23/06/2016 si è provveduto in data 27/06/2016 al ripristino della funzionalità dello scambiatore di calore presente in centrale termica, presso l'impianto in oggetto, tramite le seguenti operazioni:

1. Smontaggio dello scambiatore di calore e pulizia del condotto passaggio fanghi ;
2. Pulizia della caldaia e del fascio tubiero;
3. Sostituzione di N. 2 pressostati di sicurezza (Min/Max)
4. Sostituzione di N. 1 elettrovalvola gas per fiamma pilota;
5. Sostituzione di N.1 valvola a sfera inox 1" sul barilotto scarico condensa
6. Sostituzione di N.1 termostato di sicurezza omologato INAIL;
7. Messa in esercizio della centrale termica e avviamento pompe acqua calda e pompe fanghi;
8. Analisi di combustione e taratura aria biogas per rientrare i valori nella norma di legge.

PREZZO A CORPO € 3.600,00 + IVA

In attesa di un Vs. riscontro siamo a disposizione per ulteriori informazioni

Distinti saluti
IMPIANTISTICA MANGINI
di MANGINI BATTISTA
Via F. S. Tateo, 27
70017 PUTIGNANO (BA)
C.F. MNG BTS 52E30 H096J
P.IVA: 02157860723