



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 14/10/2016 - 0107393



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA

Sede

Oggetto	Fornitura di sodio ipoclorito al 12/14% e Akifloc 4000/S nel mese di settembre 2016.
Impianto	Impianti di depurazione di Castellaneta, Laterza, Ginosa, Ginosa Marina, Castellaneta Marina, Taranto Gennarini, Massafra e Taranto Bellavista.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Ultimazione dei prodotti presso gli impianti indicati necessari per l'abbattimento della carica batterica e del fosforo all'effluente dell'impianto.
Motivi dell'emergenza	L'Impossibilità di utilizzare l'ipoclorito di sodio e il cloruro ferrico non consente l'abbattimento della carica batterica e del fosforo all'effluente dell'impianto, provocando il superamento dei limiti allo scarico previsti per legge.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	Consegne già effettuate.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di kg. 3600 di sodio ipoclorito presso gli impianti depurativi di Castellaneta, Castellaneta Marina, e Ginosa Marina; Kg. 4800 di sodio ipoclorito presso l'impianto depurativo di Massafra; Kg. 13240 di sodio ipoclorito presso l'impianto depurativo di Taranto Gennarini; kg. 13220 di sodio ipoclorito presso l'impianto depurativo di Taranto Bellavista; kg. 2800 di cloruro ferrico presso gli impianti depurativi di Laterza e Ginosa.
Denominazione della Ditta affidataria	Chimica Dr. Fr. D'Agostino S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta aggiudicataria per la fornitura dei reattivi per l'area TA/BR
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.634,37 + IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo di gara



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Contratto n. 2/10220 del 24.07.2013 e n. 2/11559 del 22.04.2015.
Allegati	d.d.t. n. 15283 del 01.09.2016; n. 15536 del 05.09.2016; n. 15679 del 07.09.2016; n. 16240 e 16241 del 16.09.2016; n. 16365, 16366 e 16367 del 20.09.2016.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Gaetano Barbone