



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 09/09/2016 - 0093397



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di linea acque di dreno.
Impianto	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Rottura tubazione interrata acque di dreno con perdite ed allagamento piazzali.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento delle relative stazioni di trattamento e rispetto dei limiti tabellari. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione delle apparecchiature e tubazioni ecc. presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14/04/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Intercettazione linee ed individuazione punto di perdita.
Termini di consegna	Immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione tratto di tubazione interrata DN 100 e di pezzi speciali (flange, manicotti, gomiti, ecc.).
Denominazione della Ditta affidataria	Elle Impianti s.r.l. – Viale Fratti, 34/A – Parma.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia della fornitura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.700,00 (tremilasettecento/00).
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a forniture analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 5% sull'importo totale dei lavori.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. OF/DAR/34 16 del 18/04/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Ing. Nicola Notarnicola**

**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Manager MAT
Ing. Girolamo Vitucci**



Acquedotto Pugliese
E - 09/09/2016 - 0093387



Elle Impianti S.r.l.

Sede Legale:

Viale A. Fratti n. 34/A - 43121 PARMA

Cod. Fisc. e Part. IVA: IT02539680344

Unità produttiva ed uffici:

Via Ceglie n. 230 - 74015 Martina Franca (TA)

E-mail: elleimpianti@pec.it

Tel/fax 0809241616

Martina Franca, 18/04/2016		Prot. OF/DAR/34 16		Spett.le	
Consuntivo di spesa: lavori di riparazione tubazione interrata DN 100 di sollevamento acque di dreno, presso l'impianto di depurazione di Margherita Di Savoia, come da dettaglio seguente.				Acquedotto Pugliese S.p.A. via Cognetti, 36 70121 BARI	
				Codice fisc./ Part. IVA	IT00347000721
Quantità				Prezzo unitario	IMPORTO
60	ore manodopera			35,00	2.100,00
17	ore lavori di scavo e rinterro con mezzo meccanico escavatore 35 q.li con operatore, viaggio compreso			65,00	1.105,00
27	ml tubo PE100 D110 PN16			18,00	486,00
2	flangia DN 100 EN 1092-1 PN 16			16,40	32,80
4	manicotto PE100 D110 elettrosaldabile			13,10	52,40
2	gomito PE100 D110/90° PN16 elettrosaldabile			35,60	71,20
2	cartella PE100 D110 PN16 codolo lungo			9,60	19,20
2	flangia alluminio per cartella D110 PN16			16,20	32,40
4	manicotto PE a compressione D32			2,68	10,72
1	sconto applicato 5%			195,49	-195,49
1	arrotondamento			14,23	-14,23
CONDIZIONE DI PAGAMENTO 60 gg dffm			TOTALE MERCE 3700,00	IMPONIBILE 3700,00	IVA 22% 814,00
TEMPI DI CONSEGNA lavoro ultimato					TOTALE IN EURO € 4514.01

CONDIZIONI DI FORNITURA