



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 26/08/2016 - 0088917



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di ricircolo fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Spinazzola.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura tubazione interrata DN 150 in acciaio del ricircolo fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento del ricircolo fanghi al fine di garantire la buona qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature ed opere in ferro presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 13/06/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavo per individuazione della perdita, sostituzione tratto di tubazione, rinterro e ripristino pavimentazione stradale.
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service s.r.l. – Via Zandonai, 15 – Gravina di Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	A seguito di indagine di mercato tra alcune ditte specializzate e immediatamente disponibili ed attrezzate per la tipologia dell'intervento, è risultato che la Ditta Opera Service ho offerto il prezzo più basso: 1. Opera Service s.r.l.: € 1.840,00; 2. P.F.T.: € 2.150,00; 3. Cogemar s.r.l.: € 2.270,00.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.840,00 (milleottocentoquaranta/00).



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 5% sull'importo totale dei lavori.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	1. Preventivo n. 60 del 13/06/2016 della ditta Opera Service s.r.l.; 2. Preventivo del 13/06/2016 della ditta P.F.T.; 3. Preventivo n. 33/2016 del 13/06/2016.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Muccci

Prot. 60

Gravina, li 13/06/2016

Spett.le **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**
VIA COGNETTI, 36
70121 BARI

anticipato a mezzo e-mail Vito Lamuraglia
Oggetto: Impianto di depurazione di Spinazzola. Offerta per i lavori di ricerca e riparazione perdita linea ricircolo fanghi.

Descrizione intervento e prezzi:

Con riferimento alla V/s richiesta per i lavori di cui in oggetto con la presente Vi confermiamo il ns. totale impegno ad eseguire i lavori, di seguito descritti, alle seguenti condizioni:

I. Riparazione tubazione di acciaio esistente Dn 150 linea ricircolo fanghi:

- demolizione di strada e scavo per ricerca perdite;
- taglio mediante cannello ossiacetilenico di un tronco di tubazione marcia esistente e sostituzione con nuova tubazione Dn 150 in acciaio con rivestimento bituminoso m 1,50 mediante saldatura alla tubazione esistente compreso formazione di tee,
- rinterro con il materiale di scavo;
- ripristino dei cordoli demoliti e della pavimentazione stradale con tappetino bituminoso.


A corpo €./corpo **1.937,00**

Tempi di esecuzione: gg. 1

Su tale importo si formula un miglioramento economico del 5,0% (cinque%), pertanto l'importo dei lavori è pari ad Euro **1.840,00**.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Geom. Vito Cardano al 338 2518712.

Confermandoci a Vs/ disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti tecnici e confidando in un positivo riscontro della presente cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.



OPETA SERVICE Srl
Via R. Zandonai, 15
70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)
P.Iva 07445250728

Acquedotto Pugliese
E - 26/08/2016 - 0088914



P.F.T. di Palladino Fabrizio

C.da Piano, sn

71013 - San Giovanni Rotondo (FG)

P.IVA: 02251230716

C.F.: PLLFRZ73E23H926J



Spett.le ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

Via Cognetti, 36

70121 BARI

Anticipato a mezzo e-mail al seguente indirizzo: v.lamuraglia@aqp.it

Li, 13/06/2016

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER I LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA LINEA RICIRCOLO FANGHI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SPINAZZOLA.

Con riferimento alla V/s richiesta, si offre l'offerta con le seguenti condizioni:

- Scavo a sezione ristretta in terreno previa demolizione della sede stradale;
- riparazione tubazione mediante sostituzione di tubazione per circa ml 1,2;
- rinterro con materiale proveniente dallo scavo e successivo ripristino stradale.

Totale Lavori a corpo: € 2.690,00 + IVA

Sconto a Voi riservato: -20%

TOTALE OFFERTA: € 2.150,00 + IVA (EURO DUEMILACENTOCINQUANTA/00 + IVA)

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

LA DITTA

P.F.T. di Palladino Fabrizio

(P.F. di Palladino Fabrizio)
P.F.T. di Palladino Fabrizio
AZIENDA CERTIFICATA EURO SOA
C.da Piano, sn 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)
Cod. Fisc. PLLFRZ73E23H926J
Partita IVA 02251230716

COGEMAR s.r.l.

VICO GIULIO VERNE, 3
70010 - SAMMICHELE DI BARI (BA)
P.IVA 06578480722
TEL./FAX 080/8917382 - 080/3435807
e-mail: cogemar.info@libero.it

Spett. le
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Via Cognetti, 6
Bari

N° Prot. 33/2016

del 13/06/2016

Tipo di trasmissione

A mano e-mail Posta

A seguito di colloqui intercorsi in loco e dopo aver visionato in dettaglio i lavori da compiere, con la presente Vi trasmettiamo nostro miglior:

Preventivo

per la seguente opera:

Lavori di ricerca perdita tubazione ricircolo fanghi

CANTIERE: **impianto di depurazione di Spinazzola**

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
Scavo materie in terreno escluso roccia	mc	2		
Sostituzione di tubazione Dn 150	MI	1,50		
Rinterro e ricostruzione massciata	mq.	2		
Ripristino stradale con tappetino	corpo	1		
TOTALE (IVA esclusa)				€ 2.270,00

- I suddetti lavori si intendono comprensivi di fornitura di materiali, mano d'opera specializzata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;

- I prezzi si intendono IVA esclusa;

Sammichele di Bari, 13/06/2016

COGEMAR SRL