



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 12/09/2016 - 0094068



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Impianto di spinta a servizio della condotta sottomarina.
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia
<b>U.T.</b>	MAT BA/BAT – AGD BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio di n. 2 elettropompe a servizio dell'impianto di spinta della condotta sottomarina.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire lo smaltimento dei reflui depurati. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di apparecchiature elettriche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 19/05/2016 e 21/06/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Accertamento del guasto e messa in sicurezza delle apparecchiature.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di n. 2 softstart da 400V – 45kW.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	New Edison – Via Montegrappa, 51 – Andria.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia della fornitura.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.778,45 (millesettecentosettantotto/45)
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a forniture analoghe effettuate.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)</b>	Documenti di trasporto n. 138 del 19/05/2016 e n. 171 del 21/06/2016.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	Documenti sopra citato.
-----------------	-------------------------

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente  
Il Responsabile di Concozione e Manutenzione  
Ing. Nicola Notarnicola**

**Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Manager MAT,  
Ing. Girolamo Vitucci**