



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 04/10/2016 - 0103052



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : ALTAMURA	
	Manutenzione straordinaria del carroponete a servizio di un sedimentatore finale e della coclea di trasporto fanghi disidratati.	
Impianto di depurazione	ALTAMURA	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fremo del carroponete a causa della avaria del motoriduttore e fermo della coclea a causa della improvvisa rottura dell'anima interna.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/05/2016	ing. Discipio
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni e richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria della coclea con fornitura in opera di nuova anima; fornitura e posa in opera di nuovo motoriduttore per il carroponete.	
Denominazione della Ditta affidataria	COGEME	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente per l'esecuzione dell'intervento in emergenza e con prezzo più conveniente sulla base di indagine di mercato.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	11.150,00



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	30/05/2016
Allegati	Preventivo	30/05/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Luca Ficciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente MAT
Ing. Girolamo Vitucci