

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. AQP (Acquedotto Pugliese)

INTERNO - 18/09/2015 - 0092119



Al Direttore Operativo – BARI -
Alla Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici – BARI -
All'Internal Auditing – BARI -

Oggetto	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ALLE NORME DI SICUREZZA
Impianto	SERBATOIO DI TRANI E BISCEGLIE – ISI LAMACENZANA ANDRIA
U.T.	MACRO AREA BARI - BAT
Descrizione del disservizio	PERICOLO PER GLI OPERATORI AQP ED ESTERNI
Motivi dell'emergenza	SICUREZZA LAVORATIVA E DELLE OPERE AQP
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/07/2015
Primi interventi adottati	FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE CON SORVEGLIANZA IN SICUREZZA
Termini di consegna	09.10.2015
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> - Serbatoio vecchio Trani : Installazione quadro protezione linea sotto contatore con interruttore magnetotermico differenziale e modifica alimentazione quadro servizi; - Serbatoio nuovo di Trani : Installazione quadro protezione linea sotto contatore con interruttore magnetotermico differenziale; - Serbatoio vecchio Bisceglie : Installazione quadro protezione linea sotto contatore con interruttore magnetotermico differenziale; - Serbatoio nuovo Bisceglie : Ricablaggio quadro di distribuzione vecchio, rimozione



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	quadro sezionatore e rimozione quadretto presa con interruttore MTD non funzionante; - ISI Lamacenzana Andria : Rifacimento quadro ausiliario di cabina MT, Rimozione apparecchiature dismesse non piu' in esercizio, pulizia pozzetti di terra e sostituzione cassetta di derivazione in corrispondenza del quadro di monitoraggio.
Denominazione della Ditta affidataria	LM TECNOLOGIE – NOCI (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	DITTA GIA' FORNITORE AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 4.450,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	IN LINEA CON QUELLI DI MERCATO
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	PREVENTIVO DATATO n.140-141-142-143 e 144 del 14.09.2015 DITTA LM TECNOLOGIE
Allegati	PREVENTIVO DITTA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	
-----------------	--	--------------	--

14/09/2015

Il Richiedente

Responsabile del Procedimento
Geom. Rocco Ramundo

Si autorizza: Il Manager MACRO AREA BARI-BAT

Dr. Francesca Partincasa