

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 10/10/2016 - 0105274



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti sulla linea ricircolo fanghi	
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Perdite diffuse sulla linea del fango di ricircolo	
Motivi dell'emergenza	Evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/01/2016	Per. Chim. Luca Picciallo
Primi interventi adottati	Non erano possibili interventi provvisori, per cui è stata chiamata ditta specializzata	
Termini di consegna	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavo, ricerca perdite e fornitura m 70 tubazione DN200, flange, pezzi speciali ed accessori	
Denominazione della Ditta affidataria	Co.Ge.Me. S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibili su chiamata	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	20.000,00



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	25/01/2016
Allegati	consuntivo	25/01/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il Richiedente
Il Responsabile di conduzione e manutenzione
Per. Chim. Luca Picciallo**



**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco**



**Si autorizza: Il Responsabile di Commessa
Dott.ssa Francesca Portincasa**

