

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 09/09/2016 - 0093317



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori urgenti su tubazioni e carpenteria metallica	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Rottura di tubazioni, chiusini metallici e delle valvole intercettazione schiume biologiche	
Motivi dell'emergenza	Perdite di fango su piazzali, emanazione di cattivi odori da pozzetti di raccolta non chiusi e mancata intercettazione delle correnti di schiume da ricircolare	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03/03/2016	RCM Luca Picciallo
Primi interventi adottati	Fermo della stazione di sollevamento fanghi e copertura con panconi dei pozzetti di scarico schiume	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rifacimento di tratti di tubazione di pompaggio fanghi e di scarico schiume, di un pozzetto di raccolta schiume, inserzione di valvole di intercettazione	
Denominazione della Ditta affidataria	L.M. Tecnologie di Mansueto L.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente per l'esecuzione urgente dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	19.500,00





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	11/04/2016
Allegati	consuntivo	11/04/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. ~~RCM Luca Picciallo~~

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa