

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 07/10/2016 - 0104877



A
DIRPR
SEDE
IAUAM
SEDE
GEIRI
SEDE

e p.c All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Modifica impianto elettrico per implementazione macchine asservite al gruppo elettrogeno
Impianto di depurazione	Polignano a Mare
Area	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Mancanza di asservimento al G.E. delle stazioni di equalizzazione e del del comparto biologico
Motivi dell'emergenza	In caso di disalimentazione elettrica dell'impianto, venivano garantiti solo i pretrattamenti
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico di distribuzione installato a valle del quadro elettrico di telecommutazione ENEL-G.E.
Denominazione della Ditta affidataria	L.M. Tecnologie
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Azienda pronta ad intervenire su chiamata
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.700,00 (Novemilasettecento euro/00) + IVA

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 033/16 del 24/03/2016 della ditta L.M. Tecnologie
Allegati	Offerta n. 033/16 del 24/03/2016 della ditta L.M. Tecnologie


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile AGD

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Responsabile di commessa

Dott.ssa Francesca Portincasa

