



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 22/02/2016 - 0018767



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di ricircolo fanghi sedimentazione secondaria.
Impianto	Impianto depurativo di Trani.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa di ricircolo fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento del ricircolo dei fanghi al comparto biologico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 11/11/2015 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Smontaggio dell'apparecchiatura, verifica guasto ed invio in officina specializzata per la riparazione.
Termini di consegna	Intervento eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione elettropompa marca ABS – tipo AFP 0841 S22/4 – matricola 013880 previa sostituzione di kit di riparazione, riavvolgimento statore, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito s.r.l. – Via Baione n.c. – Zona Industriale – Monopoli (BA).



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.933,40 (millenovecentotrentatre/40)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuali sconti)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 40,58% sul prezzo dei ricambi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 004/2016 del 07/01/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa**