



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 18/02/2016 - 0017819



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di sedimentazione primaria e finale.
Impianto	Impianto depurativo da Andria.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del carroponete del sedimentatore primario e del carroponete del sedimentatore finale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità di servizio della fase di trattamento della sedimentazione primaria e finale. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14/12/2015 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Smontaggio dell'apparecchiatura per verifica causa avaria e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Lavori eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione di n. 2 carroponete previa sostituzione di alcuni organi meccanici (corone dentate, pignoni dentati, catene, cuscinetti, asse ruote motrici, motoriduttore, ecc.).
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – Via Barletta, 68 – Trani (BT).



acquedotto
pugliese

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.363,50 (settemilatrecentosessantatre/50).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Scheda tecnica di lavoro n. 120/15 del 16/12/2015.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa