

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 19/02/2016 - 0018277



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di digestione e disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo da Barletta.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del digestore anaerobico primario dei fanghi e delle coclee di trasferimento fanghi disidratati.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità di servizio della fase di trattamento dei fanghi. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 22/01/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Smontaggio delle apparecchiature per verifica causa avaria e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Lavori eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di un tratto di tubazione in ferro per il caricamento del digestore e riparazione di n. 2 coclee previa sostituzione di organi meccanici usurati e di n. 1 motoriduttore con modifica della sede di alloggio.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – Via Barletta, 68 – Trani (BT).

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.778,00 (quattromilasettecentosettantotto/00).
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 04/16 del 25/01/2016.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa

