

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 09/06/2016 - 0062916



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Molfetta Estrazione fanghi	
	Manutenzione straordinaria coclea estrazione fanghi.	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	fermo della coclea a cusa della avaria del motoriduttore.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate		ing. Discipio - dott.ssa Portincasa
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di motoriduttore per coclea a servizio dell'impianto di estrazione fanghi.	
Denominazione della Ditta affidataria	Battista	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad intervenire tempestivamente sul posto.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	2.588,00



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	PREVENTIVO	n.27 del 1/4/2016
Allegati	PREVENTIVO	n.27 del 1/4/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Responsabile di Commessa
Dott.ssa Francesca Portincasa