

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Fornitura ricambi per la manutenzione straordinaria delle soffianti Robuschi RBS 155/F a servizio della stazione di ossidazione.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Manutenzione straordinaria delle soffianti Robuschi RBS 155/F	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/07/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta alla Robuschi casa madre dei compressori.	
Termini di consegna	24/09/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità		
Denominazione della Ditta affidataria	Robuschi	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.012,80	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 21050266 del 22.07.2019
Allegati	offerta	n. 21050266 del 22.07.2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

