

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

Acquedotto Pugliese
I - 27/06/2016 - 0069403



IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti sulla linea di ricircolo del fango	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	In fase di montaggio di nuove elettropompe, le tubazioni e linee elettriche esistenti sono risultate non idonee ed a rischio di perdite e guasti	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare perdite da tubazioni fanghi in pressione	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	21/03/2016	Responsabile di conduzione
Primi interventi adottati	Smontaggio dell'impianto di sollevamento esistente e preparazione per l'installazione del nuovo impianto.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di tubo DN 200, valvole, pezzi speciali, cavo elettrico, interruttori etc.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice delle pompe, specializzata nel settore e disponibile ad intervenire immediatamente su richiesta	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	7.326,24



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza, giustificato con computo analitico e sconto 20% sui listini	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 145/2016 del 31/03/2016
Allegati	consuntivo	n. 145/2016 del 31/03/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Vito Labate**

**Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Responsabile di Commessa
Dott.ssa Francesca Fortincasa**