

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 28/11/2019 - 0094803



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Trinitapoli – Fornitura di diffusori ACQUASTRIP PVC 3,0 m – New Q-Type per la vasca di ossidazione biologica dell'impianto di Trinitapoli (BT).
Impianto di depurazione	Trinitapoli
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Anomalia di funzionamento dei diffusori a bolle fini per l'insufflazione di ossigeno nella vasca di ossidazione biologica a causa della usura e degrado degli stessi.
Motivi dell'emergenza	Il non corretto funzionamento del sistema di diffusione di ossigeno nel comparto biologico potrebbe comportare il decadimento dell'efficienza depurativa e quindi l'eventuale non rispetto dei limiti allo scarico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02/11/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, a seguito di intervento di manutentivo per la verifica dei diffusori ha riscontrato l'usura degli stessi.
Primi interventi adottati	Richiesta di preventivo alla ditta produttrice dei diffusori.
Termini di consegna	6 settimane dall'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 100 diffusori modello ACQUASTRIP PVC 3,0 m – New Q-Type identici ai diffusori attualmente installati in vasca di ossidazione.
Denominazione della Ditta affidataria	ASCO Pompe S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice dei diffusori installati in vasca.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo € 38.500,00 – prezzo scontato € 36.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della fornitura eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 6%

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. VP19-3235 Data: 04/11/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: **Il Manager STO Bari/BAT**

Ing. **Girolamo Vitucci**

