



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A  
DIRPR  
SEDE  
IAUAM  
SEDE  
GEIRI  
SEDE

Acquedotto Pugliese  
U - 07/10/2016 - 0104672



e p.c All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Messa in sicurezza e migliorie dell'impianto elettrico
Impianto di depurazione	Polignano a Mare
U.T.	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Guasto impianto elettrico illuminazione, impossibilità regolare ricircoli, supero etc, mancanza linee campionatori e accessori.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/04/2016 – Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"><li>• sostituzione linea elettrica per alimentazione campionatore;</li><li>• ripristino funzionamento, impianti di illuminazione esterna ed interna;</li><li>• inserimento timer nel quadro elettrico vecchio impianto, nelle sezioni di comando e controllo pompe di ricircolo fanghi primari e fanghi di supero;</li><li>• rifacimento parziale e messa in sicurezza, del quadro elettrico di comando luci interne;</li><li>• realizzazione nuova linea elettrica, per alimentazione centralina stazione meteo;</li><li>• spostamento di n. 2 quadri prese e del quadro comando pompe acque di servizio, vecchia clorazione;</li><li>• realizzazione collegamento elettrico campionatore automatico in</li></ul>

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

ingresso, stazione di grigliatura.

	ingresso, stazione di grigliatura.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	L.M. Tecnologie
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Azienda pronta ad intervenire
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.887,00 (Quattromilaottocentoottantasetteeuro/00) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Rapporto di lavoro del 27/05/2016 della ditta L.M. Tecnologie
<b>Allegati</b>	Rapporto di lavoro del 27/05/2016 della ditta L.M. Tecnologie

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---


**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Per. Ind. Vito Labate**



**Il Responsabile AGD**  
**Ing. Giovanni Discipio**



**Si autorizza: Il Responsabile di commessa**

**Dott.ssa Francesca Portincasa**

