

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 07/10/2016 - 0104639



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|---|
| Oggetto | Realizzazione nuova tubazione di sollevamento fango primario |
| Impianto di depurazione | Acquaviva delle Fonti |
| Area | Bari |
| Descrizione del disservizio | Rottura della tubazione di sollevamento fanghi primari alla stazione di stabilizzazione aerobica |
| Motivi dell'emergenza | Evitare inquinamento ambientale |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Disservizio comunicato dal personale addetto alla conduzione degli impianti - 04/03/2016 |
| Primi interventi adottati | Intercettazione della linea idraulica |
| Termini di consegna | Intervento eseguito |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Fornitura e posa in opera di circa m 150 di tubazione in PEAD DE90 PN10 compreso gli scavi ed i relativi ripristini |
| Denominazione della Ditta affidataria | Tek.Metal S.r.l. - Noci |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata immediatamente disponibile su chiamata |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 22.000,00 + IVA |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzo ritenuto congruo in relazione all'esecuzione in emergenza |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Preventivo n. 056/16 del 22/03/2016 |



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

| | |
|----------|---------------------------|
| Allegati | Preventivo sopra indicato |
|----------|---------------------------|


Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | x |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

P.Chim. Luca Picciallo



Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Responsabile di Commessa

Dott.ssa Francesca Portincasa

