



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 19/02/2016 - 0018473



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di ricircolo fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Bisceglie.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria n. 2 elettropompe di ricircolo fanghi sedimentazione finale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento del ricircolo dei fanghi al comparto biologico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In date 16/12/2015 e 04/01/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato i disservizi.
Primi interventi adottati	Smontaggio delle apparecchiature, verifica guasti ed invio in officina specializzata per la riparazione.
Termini di consegna	Interventi eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione elettropompe marca Flygt - modello 3127.180.420 – matricole 0220682 e 0220685 con sostituzione di organi meccanici: statore, tenuta meccanica inferiore e superiore, cuscinetti, albero rotore, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	E.M.I.B. di Gambacorta Francesco – Via Bruno Buozzi, 34/C – Bari.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.078,85 + € 3.021,06 = € 5.099,91 (cinquemilanovantanove/91)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 35% sul prezzo dei ricambi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi n. 130.2015 e n. 12/2016 del 28/01/2016.
Allegati	Documenti sopra citati.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza **Il Manager MAT**
Dott.ssa Francesca Portincasa

