



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 22/02/2016 - 0018928



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di denitrificazione
Impianto	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Avaria del mixer marca Flygt modello 4650.410 matricola n. 0440124 al servizio della vasca di denitrificazione
Motivi dell'emergenza	Garantire la corretta miscelazione nel comparto di denitrificazione al fine di garantire la qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 04/01/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notamicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione, estrazione del mixer dalla vasca e richiesta intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione mixer con sostituzione di statore, kit anelli or, olio, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	E.M.I.B. – Via Bruno Buozzi, 34/C – Bari.



acquedotto
pugliese

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.665,68 (duemilaseicentossessantacinque/68)
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 35% sul prezzo di listino dei ricambi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 14/2016 del 28/01/2016; documento di trasporto n. 9 del 29/01/2016.
Allegati	Documenti sopra citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa