



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 23/02/2016 - 0019671



A

**Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE**

**Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE**

**Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE**

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di spinta a servizio della condotta sottomarina.
Impianto	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fuori servizio dell'impianto di spinta a servizio della condotta sottomarina a causa del furto dei cavi elettrici e danneggiamento del quadro elettrico.
Motivi dell'emergenza	Garantire la corretta funzionalità dell'impianto di spinta al fine di evitare il mancato allontanamento dei reflui depurati. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di apparecchiature elettriche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 21/01/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Cablaggio provvisorio del quadro elettrico per il funzionamento di una elettropompa; Fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche e cablaggio definitivo nel quadro elettrico; Cablaggio circuiti ausiliari e realizzazione nuove linee elettriche dal quadro di comando al quadro telecomando.



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica CS – Largo Civitella, 4 – Foggia.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.072,00 (quattromilasettantadue/00)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 25% sul prezzo dei ricambi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">• Consuntivo n. 061/16/AQP del 04/02/2016.• Verbale di ricezione di denuncia di furto del 22/01/2016 sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Margherita di Savoia.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente
Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notamicola

Si autorizza il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa