



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese

1 - 28/12/2015 - 0130751



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto Bitonto. Manutenzione straordinaria del quadro elettrico a servizio della disidratazione fanghi.
Impianto di depurazione	Bitonto
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Fermo di due pompe per il dosaggio del polimero a causa della avaria degli inverter di comando.
Motivi dell'emergenza	L'intervento risulta necessario al fine di garantire il corretto funzionamento della stazione di disidratazione fanghi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio riscontrato dall' RCM Giovanni Maraglino
Primi interventi adottati	Messa in esercizio pompa di riserva e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 2 inverter da 2.2 kW
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore ed immediatamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.480,00

LM



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo in relazione ad interventi simili e visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo del 10/11/2015
Allegati	consuntivo del 10/11/2015

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Maraglino Giovanni

Il Responsabile di Area
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa