

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 23/02/2016 - 0019700



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di filtrazione del refluo effluente.
Impianto	Impianto depurativo di Trinitapoli.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria dell'elettropompa adibita al controlavaggio dei teli della stazione di filtrazione del refluo effluente.
Motivi dell'emergenza	Garantire il funzionamento della stazione di filtrazione al fine di assicurare il rispetto dei limiti dell'autorizzazione allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione e/o sostituzione di elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT Bari-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 01/02/2015 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notamicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di elettropompa marca Lowara -- tipo 10HM06S22T completa di accessori installata su Microfiltro marca Ultrascreeen -- tipo UL 1604 -- matricola 1013026.
Denominazione della Ditta affidataria	C.O.MET. di Coviello Gaetano – Via Emanuele Melisurgo – Z. I. – BARI.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato dalla ditta esecutrice: 15%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 15/2016 del 01/02/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notamicola



Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

