

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 28/12/2015 - 0130443



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto Bari Ovest. Fornitura e posa in opera di due misuratori di portata in ingresso all'impianto.
Impianto di depurazione	Bari Ovest
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Rottura dei due misuratori di portata in ingresso a causa della avaria dei componenti elettronici.
Motivi dell'emergenza	L'intervento risulta necessario al fine di ripristinare la misura della portata in ingresso al fine di poter effettuare le regolazioni di processo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio riscontrato dall' RCM Giovanni Maraglino
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	20 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di una centralina bicanale e di due misuratori di portata ad ultrasuoni; taratura e configurazione.
Denominazione della Ditta affidataria	Intesis S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.200,00



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo in relazione ad interventi simili e visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo n. off_90_15 del 05/11/2015
Allegati	preventivo n. off_90_15 del 05/11/2015

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Maraglino Giovanni

Il Responsabile di Area
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa