



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 22/02/2016 - 0018970



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di ossidazione e di grigliatura.
Impianto	Impianto depurativo di Minervino Murge.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della rete diffusione aria nel bacino di ossidazione n. 2 ed avaria della griglia automatica.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento del comparto biologico e della stazione di grigliatura. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 04/12/2015 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Vuotatura e pulizia della vasca di ossidazione n. 2 e del vano griglia a mezzo autospurgo per accertamento delle cause dei disservizi.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione della rete di diffusione aria posta sul fondo della vasca di ossidazione n. 2 e della griglia automatica.
Denominazione delle Ditte affidatarie	1 Modugno Ecologia Società Cooperativa - Via Galvani, 62 - Bitonto (BA). 2 Officina Meccanica Battista - Via Barletta, 68 - Trani (BT).

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate immediatamente disponibili ed attrezzate per la tipologia degli interventi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	1. € 2.120,00 (duemilacentventi/00) per la Ditta Modugno Ecologia. 2. € 1.210,50 (milleduecentodieci/50) per la Ditta Officina Meccanica Battista. TOTALE € 3.330,50 (tremilatrecentotrenta/50).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	1. Consuntivo del 28/12/2015 della Ditta Modugno Ecologia. 2. Consuntivo n. 114 del 11/12/2015 e n. 116 del 21/12/2015 della Ditta Officina Meccanica Battista.
Allegati	Documenti sopra citati.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

