



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 01/04/2016 - 0034704



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria trasformatore MT/bt.
Impianto	Impianto di depurazione di Ostuni (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	I sistemi di protezione del trasformatore MT/BT sono intervenuti a causa di una avaria allo stesso che quindi risulta non funzionante.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento del trasformatore MT/BT causa l'assenza di energia elettrica su tutto l'impianto, compromettendo così l'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 25/01/2016.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria trasformatore MT/BT
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito s.r.l. Via Baione nc zona industriale - 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta installatrice e di provata affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 588,50+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385,573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT

Edms



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta San Vito srl n. 032/2016 del 26/01/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti	
-----------------	---	--	--------------	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per Ing. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Fabrizio D'Andria

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Marcello Rainò

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41,385,573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SINCERT