

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 04/10/2016 - 0103091



Alla Direzione DIRRI/GEIRI
Bari

Alla Direzione IAUAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto	Impianto depurativo di San Marco in Lamis (FG) Intervento in emergenza per il ripristino funzionale della condotta di sollevamento fanghi, dalla stabilizzazione aerobica al post-ispessitore soggetta a perdite di liquame. CODICE INTERVENTO: AGDFG0083
Impianto	Impianto depurativo di SAN MARCO IN LAMIS
U.T.	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 26/09/2016 presso l'impianto depurativo di SAN MARCO IN LAMIS, a seguito di verifiche, è emerso che presso la stazione di ispessimento fanghi si è verificata la rottura della tubazione di sollevamento dei fanghi provenienti dalla stabilizzazione aerobica all'ispessitore stesso. A seguito di verifiche effettuate dalle nostre squadre di manutenzione è emerso che la probabile causa della rottura sia dovuta all'avanzato stato di vetustà dei materiali e, pertanto, per garantire la sicurezza del personale addetto alla conduzione è necessario ed indifferibile procedere alla sostituzione del tratto interessato dal danno affinché si possa garantire il corretto funzionamento della stazione in parola e le adeguate condizioni lavorative nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre l'intervento si rende improcrastinabile in quanto la perdita provoca l'infiltrazione di liquame nel terreno con serio rischio di inquinamento ambientale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>Servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale. - Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/09/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG1 geom. Giovanni Cagno
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	Immediato – max 15 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in PEAD Ø90 mm PN 16, compreso manicotti elettrosaldati, cartelle flangiate, curva a 90° e relativi accessori per dare il lavoro finito e a regola d'arte. La fornitura è comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scavo eseguito a mano per messa a giorno della condotta esistente; - Rinterro dello scavo; - Ripristino dello stato dei luoghi; - Taglio tubazione esistente in PEAD Ø 90 mm; - Fornitura e posa in opera di 1,50 m di nuova tubazione in PEAD Ø 90 mm PN 16, comprensiva di n°2 manicotti elettrosaldati, n°1 curva a 90° in PEAD Ø 90 mm PN 16 e n°1 cordolo flangiato Ø90 mm; - Realizzazione di n°2 collari di ancoraggio a supporto della parte di condotta fuori terra; - Collaudo finale della nuova tubazione; <p>Condizioni fornitura: Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di SAN MARCO IN LAMIS, nonché collaudo in fabbrica, attestati di conformità e certificati di qualità del materiale.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia e certificazioni su tutte le forniture date, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto: geom. Giovanni Cagno tel. 3358782852 – FAX 080 2344611.
Denominazione della Ditta affidataria	ADAMAS S.a.s. di DE BIASE SIPONTINA & C. - Via Calle del Porto Torre B - 71043 Manfredonia (FG)

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta è impresa di fiducia di AQP in quanto già operante presso altri impianti gestiti da AQP Spa La ditta è specializzata ed altamente qualificata nella posa in opera di tubazioni per impianti industriali e civili
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.200,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 1.540,00 + I.V.A. (sconto applicato del 30%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 27/09/2016 della ditta ADAMAS S.a.s. di DE BIASE SIPONTINA & C. - Via Calle del Porto Torre B - 71043 Manfredonia (FG)
Allegati	Preventivo della ditta ADAMAS S.a.s. di DE BIASE SIPONTINA & C. - Via Calle del Porto Torre B - 71043 Manfredonia (FG)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Alessio Luigi d'Atri



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Danilo Ancora

