



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 18/10/2016 - 0108598



A

DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

GEIRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Servizi di manutenzione specialistica eseguiti ad agosto 2016
<b>Impianto di depurazione</b>	Putignano
<b>U.T.</b>	MAT BA/BAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Necessità di manutenzione del gruppo antincendio
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Ripristino delle funzionalità del gruppo antincendio: <ul style="list-style-type: none"><li>• sostituzione relè di potenza per avviamento pompa a scoppio;</li><li>• sostituzione interruttore automatico a protezione della linea elettrica che alimenta il quadro pompe antincendio;</li><li>• sostituzione di n.2 batterie 12V – 80Ah;</li><li>• fornitura e posa in opera di n.1 contenitore in PVC per alloggio batteria;</li><li>• sostituzione morsetti per batterie;</li><li>• prove di avviamento in automatico e manuale del gruppo antincendio;</li><li>• annotazione dei lavori eseguiti e pezzi sostituiti sul libretto antincendio.</li></ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	IMPIANTISTICA MANGINI
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Azienda pronta ad intervenire

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.850,00 (Milleottocentocinquanta euro/00) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	▪ Offerta n. 23/086 della ditta IMPIANTISTICA MANGINI, del 23/08/2016
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato.


**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>	x	<b>Investimenti</b>		
------------------------	---	---------------------	--	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**


**Per. Ind. Vito Labate**



Visto

**Il Responsabile AGD**

**Ing. Giovanni Discipio**



**Si autorizza: Il Responsabile di commessa**

**Ing. Girolamo Vitucci**

