

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Acquedotto Pugliese
I - 10/06/2016 - 0063545



e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest Stazione di disidratazione	
	Manutenzione straordinaria della centrifuga a servizio della stazione di disidratazione.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo della centrifuga marca "Vitone" a causa della avaria di organi meccanici.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate		ing. Discipio - dott.ssa Portincasa
Primi interventi adottati	richiesta di immediato intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione centrifuga mediante la fornitura e montaggio di nuovi organi meccanici.	
Denominazione della Ditta affidataria	Vitone Eco	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice centrifuga in parola.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	10.525,00



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	PREVENTIVO	n. 002/2016 del 4/01/2016
Allegati	PREVENTIVO	n. 002/2016 del 4/01/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa