

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 29/09/2016 - 0101163



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Molfetta. Intervento di ripristino perdite sulla tubazione DN 600 premente alla clorazione e sulla tubazione fanghi di supero.	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Perdite alla tubazione premente DN 600 acque depurate alla clorazione con allagamento della parte sottoposta dell'impianto e sulla tubazione fanghi di supero.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/03/2016	RCM Giovanni Maraglino
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della zona erichiesta di intervento immediato a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di scavo per ricerca perdite e saldature di fazzoletti in lamiera di acciaio per riparazione tubazioni. Rinterro.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente per l'esecuzione urgente dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	4.700,00

Fe ' m



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 27 del 11/03/2016 e n. 44 del 21/04/2016
Allegati	Consuntivo n. 27 del 11/03/2016 e n. 44 del 21/04/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. RCM Giovanni Maraglino

Il Responsabile AGD Bari
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il DIRIGENTE
Ing. Girolamo Vitucci