

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 28/09/2016 - 0100366




DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

GEIRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Bari Est. Intervento di riparazione collettore tubazione fanghi in centrale termica e risanamento cordolo pista di scorrimento carroponete del sedimentatore finale A 6-4.	
<b>Impianto di depurazione</b>	Bari Est	
<b>Area</b>	Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Perdite collettore della tubazione fanghi in centrale termica e ammaloramento del cemento della pista di scorrimento carroponete del sedimentatore finale A 6-4.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	12/07/2016	RCM Giovanni Maraglino
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della zona e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata.	
<b>Termini di consegna</b>	intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Realizzazione di cassero e getto di calcestruzzo collettore della tubazione fanghi in centrale termica; ripristino con malta della pista di scorrimento del sedimentatore.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Opera Service S.r.l.	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente per l'esecuzione urgente dell'intervento.	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€	2.720,00





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 76 del 12/07/2016
Allegati	Consuntivo n. 76 del 12/07/2016

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Per. Ind. RCM Giovanni Maraglino

**Il Responsabile AGD Bari  
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il DIRIGENTE**

Ing. Girolamo Vitucci