

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 24/09/2019 - 0076298



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli	
	Manutenzione straordinaria elettropompa marca Sulzer, modello XFP250J-CB2-PE185/6-J-50EX, matricola 5948, a servizio del comparto biologico per il ricircolo della miscela aerata.	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Blocco dell'elettropompa a causa dell'avvolgimento del motore elettrico in dispersione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	12/09/2019	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	03/10/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio dell'elettropompa (marca Sulzer, modello XFP250J-CB2-PE185/6-J-50EX, matricola 5948,) dall'impianto e trasporto in ffoicuna, rifacimento statore, sostituzione delle tenute meccaniche compresivo del materiale di consumo e trsporto e rimontaggio sull'impianto, il tutto eseguito in perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	E.M.I.B.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.199,50	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 58 DEL 12/09/2019
Allegati	offerta	n. 58 DEL 12/09/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

