



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese  
I - 06/10/2016 - 0104310



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA  
Sede

<b>Oggetto</b>	Fornitura in opera di nuova rete di carico trincee
<b>Impianto</b>	Recapito finale di Torre Santa Susanna (BR).
<b>MAT</b>	TA-BR
<b>Descrizione del disservizio</b>	La rete di carico delle trincee, posizionata sul fondo delle vasche, risulta essere rotta in più punti e non consente di sezionare le singole vasche
<b>Motivi dell'emergenza</b>	L'impossibilità di sezionare le vasche non permette di eseguire la manutenzione ordinaria e pulizia del sistema disperdente
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15/09/2016
<b>Primi interventi adottati</b>	Nessuno possibile
<b>Termini di consegna</b>	10 gg. Lavorativi
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura in opera di nuova rete di carico trincee
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Ecosystem Puglia – Viale Germania Z.I. s.n. 72019 San Vito dei Normanni (BR)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Indagine di mercato, prezzo più basso.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 31.600,00+IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)</b>	Offerta della ditta Ecosystem Puglia n°26092016 del 26/09/2016 con analisi del 29/09/2016



**SINCERT**



**acquedotto  
pugliese**  
l'acqua, bene comune


Allegati	Offerta su indicata.
----------	----------------------

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**  
**Area Depurazione Ta-Br**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
**Per. Ind. Alessandro Mangini**



**Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br**  
**Ing. Antonio Stendardo**



**Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br**

**Ing. Gaetano Barbone**

