



acquedotto
pugliese

Acquedotto Pugliese
RACCOMANDA

Acquedotto Pugliese
I - 23/09/2016 - 0098765



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino griglia a pettine rotante Huber modello Ro1/780/6.
Impianto	Impianto di depurazione di Fasano Forcatella (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	La griglia come indicato in oggetto risulta fuori servizio dato il notevole stato di corrosione del quadro elettrico e dei suoi componenti elettrici interni causando così il totale blocco della macchina.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della griglia in questione non consente di estromettere dal processo depurativo i materiali grossolani che giungono dalla rete fognante. Tale condizione può causare il superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006 e compromette il funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 04/07/2016.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino di griglia a pettine rotante Huber modello Ro1/780/6
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile -- Via per Mottola s.n. 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Officina autorizzata Huber.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.041,00+IVA



SINCERT



acquedotto
pugliese

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Elettromeccanica Gentile n.2281/2016 del 11/07/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area-Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone



SINCERT