

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi



Prot.

Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTIC/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di Manfredonia (FG) Acquisto in emergenza di tubazione scarico fanghi asservita ai letti di essiccamento risultata percolante. CODICE INTERVENTO: AGDFG0097
Impianto	Impianto depurativo di Manfredonia (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 04/10/2016 presso la stazione di tubazione letti di essiccamento dell'impianto depurativo di Manfredonia occorre sostituire un tratto di tubazione marcia e percolante. Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'acquisto di tubazione e posa in opera della stessa.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/10/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG1 Giovanni Cagno
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	immediato

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto depurativo di Manfredonia (FG) Acquisto in emergenza di tubazione scarico fanghi asservita ai letti di essiccamento risultata percolante. Condizioni fornitura: Comprensiva di: trasporto, presso l'impianto di depurazione di Manfredonia compreso montaggio nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. FORNITURA, dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco impianto di depurazione di Manfredonia: Ulteriori Precisazioni: - il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previa intesa con il personale di AQP Spa preposto: geom. Giovanni Cagno.
Denominazione della Ditta affidataria	VITULANO SRL - MANFREDONIA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.963,52 + I.V.A. 22%

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.963,52 + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n°42 del 14/10/2016 della VITULANO SRL - Manfredonia
Allegati	- Preventivo della ditta VITULANO SRL - MANFREDONIA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Giovanni Cagno

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora