

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

**DIRPR
SEDE**

**IAUAM
SEDE**

**GEIRI
SEDE**

Acquedotto Pugliese
U - 10/10/2016 - 0105352



e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria del sedimentatore finale "B"	
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo del ponte raschiafanghi per danneggiamento delle strutture immerse	
Motivi dell'emergenza	Il fermo del carroponte non permetteva l'estrazione del fango, con rischio di scadimento del processo depurativo	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15/01/2016	Per. Chim. Luca Picciallo
Primi interventi adottati	Intercettazione e vuotatura del sedimentatore	
Termini di consegna	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Vuotatura della vasca, fornitura e posa in opera di nuova lama raschiafanghi, tubazioni di calata, gonna deflettoria, ralla, ruota di trazione, tubazioni fango e parti complementari	
Denominazione della Ditta affidataria	Elle Impianti S.r.l. (lavori in carp. Metallica) + Castiglia S.r.l. (Autospurgo)	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte immediatamente disponibili su chiamata	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 30.104,00	(€ 27.000,000 per i lavori in carpenteria metallica ed € 3.104,00 per l'autospurgo)





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	Elle Impianti: Consuntivo 08/02/2016 - Castiglia: 12/02/2016
Allegati	consuntivo	Elle Impianti: Consuntivo 08/02/2016 - Castiglia: 12/02/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente
Il Responsabile di conduzione e manutenzione
Per. Chim. Luca Picciallo**

**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco**

**Si autorizza: Il Responsabile di Commessa
Dott.ssa Francesca Portincasa**