



acquedotto
pugliese
FORUM BENE COMMUNE



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 06/04/2016 - 0036193



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Intervento di ripristino coclea scarico fanghi dal VAF al cassone, della stazione di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Gennarini.
M. A. T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Rottura supporti intermedi coclea.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della coclea scarico fanghi dal VAF al cassone non consente il carico dello stesso al cassone e pertanto non permette che il fango venga disidratato e di conseguenza non vengano spillati dal ciclo depurativo i fanghi di supero prodotti. Tale circostanza comporta il decadimento dei processi depurativi con peggioramento della qualità dell'effluente e superamento dei limiti allo scarico previsti dalla vigente normativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione verbale del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Disassemblaggio albero coclea, ricostruzione n. 2 supporti intermedi, rimontaggio del tutto asse con sostituzione di cuscinetti, con prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l. - Via Massafra, 101 - Taranto (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.840,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Preventivo della ditta n. 15PR194 del 09/12/2015

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognelli, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,80 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



Pagina 1 di 2



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Preventivo sopra indicato
----------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva:

Il Responsabile Area Gestione Depurazione

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza:

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Marcello Rainò