

6/12/199



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DSCPI

Alla DOPRI-GESRI

Alla DIRTIC-IAUTC

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunionalizzazione pozzi
Impianto	Pozzi denominati: Borgagne, Bagnolo 2, Surbo 232 e Carpignano 199
MAT	Lecce
Descrizione del disservizio	Basso isolamento motori elettrici
Motivi dell'emergenza	Ripristinare con urgenza il funzionamento dei pozzi alla luce delle preannunciate riduzioni idriche da grandi vettori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14 marzo 2016
Primi interventi adottati	Accertata l'anomalia, esperita gara fra ditte fornitrici di elettropompe.
Termini di consegna	A vista, in regime di somma urgenza.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura nuove elettropompe,
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta XYLEM Water Solution Italia S.p.a.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fiduciaria AQP che ha formulato, a seguito di indagine di mercato, l'offerta più economicamente più vantaggiosa per l'Azienda.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 10.560,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivi ditte



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Vari
----------	------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Si autorizza: Il Direttore DOPAP

-----