acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

# INFORMATIVA
# PER ACQUISTI IN EMERGENZA

**Art. 5.5 PG 3.02**
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/01/2016 - 0001725

A DOPRI

A GESRI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|---|
| **Oggetto** | Manutenzione straordinaria in emergenza del quadro elettrico di avviamento e di automazione dell'ISF di Leporano "Via Porcile" |
| **Impianto** | ISF di Leporano "Via Porcile" |
| **U.T.** | Taranto |
| **Descrizione del disservizio** | A seguito di sovratensioni si è avuta l'avaria degli inverter installati nel quadro di avviamento delle elettropompe e l'avaria del sistema di automazione con PLC. |
| **Motivi dell'emergenza** | L'impianto risulta fermo. |
| **Data di comunicazione del disservizio e persone interessate** | Segnalazione da parte di personale reperibile AGE e verifiche da parte di personale AME del 17/12/2015 |
| **Primi interventi adottati** | Montaggio e cablaggio del quadro elettrico per l'avvio provvisorio di una elettropompa e sistemazione del sistema di controllo dei livelli a gallegianti. |
| **Termini di consegna** | 20 giorni lavorativi |
| **Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità** | Smontaggio degli inverter in avaria, cablaggio e montaggio delle nuove apparecchiature elettriche per l'avvio diretto di n. 3 elettropompe e relative protezioni, fornitura, posa in opera e programmazione di nuovo PLC per l'automazione dell'impianto. |
| **Denominazione della Ditta affidataria** | VAO Srl |
| **Motivi e criteri di scelta della Ditta** | - Ditta in grado di intervenire per avviare in modalità provvisoria almeno una elettropompa. |
| **Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti** | - € 11.550,00 |
| **Verifica della congruità dei prezzi** (indicare eventuale sconto) | - Le offerte risultano congrue ai prezzi di mercato. |
| **Estremi del documento tecnico-economico di riferimento** (offerta/consuntivo della ditta) | - Offerta della ditta VAO SRL<br>- Offerta n.331/2015 del 17/12/2015 della ditta ELETTROMECCANICA CIAURRI<br>- Offerta della ditta N.D. Impianti |

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

# INFORMATIVA
# PER ACQUISTI IN EMERGENZA

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|---|---|
| **Allegati** | - Offerte di cui al punto precedente. |

**Intervento ascrivibile a:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conto Economico** | | | **Investimenti** | **X** | |

**Il Richiedente**
**Ing. Antonio Schinaia**

**Il Responsabile dell'AME**
**Ing. Giovanni Bramante**

**Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.**
**Ing. Marcello Rainò**

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
U - 11/01/2016 - 0001715

*Direzione Operativa*
*Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)*
*Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto*
*Area Manutenzione & Engineering*
*Il Responsabile*

Spett.le
***V.A.O. Srl***
**Via Ettore D'Amore, 47**
**74121 TARANTO**
Fax: 099/7390386

*Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza del quadro elettrico di avviamento e di automazione dell'ISF di Leporano "Via Porcile"*

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta del 17/12/2015.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 11.550,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: gg. 20 lavorativi

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

*Il Responsabile AME*
*Ing. Giovanni Bramante*

*Visto Il Dirigente*
*Ing. Marcello Rainò*