acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 10/10/2016 - 0105033

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento linea disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Bisceglie.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura tubazione DN 150 in acciaio della linea di caricamento fanghi alla stazione di disidratazione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il trattamento di disidratazione dei fanghi per il successivo smaltimento degli stessi. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature ed opere in ferro presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 20/09/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavo per individuazione della perdita, sostituzione di alcuni tratti di tubazione interrata e fuori terra e di alcuni pezzi speciali (flange, riduzione 150x80, curve, ecc.).
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – Via Barletta, 68 – Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.689,42 (tremilaseicentottantanove/42).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 5% sull'importo totale dei lavori.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 62/16 del 21/09/2016 della ditta Opera Service s.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vituccì