

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 20/09/2016 - 0097286



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Fornitura di un motoriduttore per il carro ponte raschifanghi di un sedimentatore secondario.	
Impianto di depurazione	ALTAMURA	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo del carro ponte a causa della avaria del motoriduttore.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Maggio 2016	Ing. Giovanni Discipio
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e richiesta immediata di fornitura di nuovo motoriduttore a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 1 motoriduttore lubrificato a vita.	
Denominazione della Ditta affidataria	ATIM S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e con motoriduttore in pronta consegna.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	1.188,00





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	31.05.2016
Allegati	consuntivo	31.05.2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: IL DIRIGENTE MAT

Ing. Girolamo VITUCCI