



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 01/03/2018 - 0023194



DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

A.I.P.  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : Molfetta	
	Fornitura di una nuova pompa di uguali caratteristiche a quella irrimediabilmente danneggiata a servizio della stazione di sollevamento fanghi dall'ispessitore al digestore.	
<b>Impianto di depurazione</b>	Molfetta	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo della pompa a servizio della stazione di sollevamento fanghi dall'ispessitore al digestore con conseguente impossibilità di digerire i fanghi.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	27/04/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio
<b>Primi interventi adottati</b>	Fermo forzato della stazione e richiesta di fornitura a ditta specializzata.	
<b>Termini di consegna</b>	fornitura effettuata	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di una nuova pompa monovite marca Bellin tipo 550C/PR con statore in gomma NBR nero, variatore meccanico e potenza 3 KW (equivalente a quella irrimediabilmente danneggiata matricola 15452 del 1995).	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Bellin Spa	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta disposta ad effettuare la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza e che risultata essere la più economica a seguito di indagine di mercato.	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.842,20	



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Fattura	n. 1200/17 del 29/05/2017
<b>Allegati</b>	Fattura	n. 1200/17 del 29/05/2017

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>			<b>X</b>	<b>Investimenti</b>
------------------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente  
L' RCM  
P.I. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

